



**Заместитель
главы администрации
города Нижнего Новгорода**

Кремль, корп. 5, г. Нижний Новгород, 603082,
тел. (831) 439-19-98, факс (831) 439-09-53,
e-mail: ann@admgor.nnov.ru

14.12.2012 № 03-1029/1212

На № *198-11-1* от *15.12.2012*

Информация по обращению
Мусатовой Л.Ф.

Депутату Государственной думы
Федерального собрания Российской
Федерации шестого созыва

В.Е. Булавинову

Уважаемый Вадим Евгеньевич!

На обращение в Ваш адрес Мусатовой Л.Ф., проживающей по адресу: ул.М.Горького, дом 234, кв. 69, сообщаю, что внутренняя система отопления данного дома работает в соответствии с температурным графиком, все стояки и приборы отопления прогреваются равномерно, жалоб от жителей на качество теплоснабжения не поступает. Температура воздуха в квартире заявителя составляет 19-20°C, что соответствует требованиям санитарных правил СанПиН 2.1.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и сооружениях» по показателю температуры.

По информации ОАО «Домоуправляющая компания Нижегородского района», ремонт стыков стеновых панелей квартиры № 69 выполнен в июле 2012г.

Система вентиляции в квартире работает удовлетворительно, тяга имеется.

Жителям квартиры № 69 (квартира приватизированная) рекомендовано провести декоративный ремонт в помещениях за счёт собственных средств.


С.В.Гладышев

И.А.Согин
437 06 08