



Министерство Российской Федерации  
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям  
и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное Управление МЧС России по Нижегородской области  
603950, г. Нижний Новгород, ул. Фруктовая, 6, тел. 432-03-70, факс 438-09-90 (код - 831), e-mail: info@mchs.nnov.ru  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Нижний Новгород  
603950, г. Нижний Новгород, ул. Фруктовая, 6, тел. 296-07-34, факс 296-07-04 (код - 831)

Предписание № 30/ 1 / 2  
по устранению нарушений требований пожарной безопасности

ООО «УК Сокольники»

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора города Нижнего Новгорода по пожарному надзору № 30 от 31.05.2016 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 01.06.2016 г. по 08.06.2016 г. государственным инспектором г. Н.Новгорода по пожарному надзору Алебашиным Александром Александровичем проведена внеплановая выездная проверка жилого многоквартирного дома расположенного по адресу: г. Н.Новгород, ул. 40 лет Победы, д. 4, находящегося на техническом обслуживании у ООО «УК Сокольники».

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с представителем по доверенности ООО «УК Сокольники» Хаировой В.Е.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушений требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	
1.	Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода не укомплектованы пожарными рукавами.	абзац 1 пункта 57 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390) далее ППР в РФ.	07.11.2016г.	
2.	В лифтовых холлах жилого многоквартирного дома допущено размещение кладовых.	п.п. в) п. 23 ППР в РФ.	07.11.2016г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок обязательными для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на



которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Нижнего Новгорода  
по пожарному надзору

Алебащин Александр Александрович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



Предписание для исполнения получил:

Руководитель ЕМО Беляков С.В.

(должность, фамилия, инициалы)

«08» июня 2016 г.

Резерв

(подпись)