



Администрация  
Канавинского района  
города Нижнего Повгорола

ул. Октябрьская революция, д. 17,  
г. Нижний Повгород, 605003,  
тел. (831) 246-14-29, факс (831) 246-01-07,  
e-mail: kanavinskaja@zadniprogor.kz

09.12.2017 № 04-14682/03-11

№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

О рассмотрении обращения

Уважаемый,

В администрации Канавинского района рассмотрено Ваше обращение по вопросу разной высоты первой и последней ступеней лестничных сходон в подземный пешеходный переход, расположенный на пл. Революции.

По информации подрядной организации ООО «Престиж» согласно ГОСТ 9818-2015 (лестничные марши) допустимая ширина поступи составляет от 220 мм до 325 мм (см. таблицу №8 «основные размеры накладной ступени»). По высоте подступеньки должны быть в диапазоне 12мм – 17 мм, при этом первая и последняя ступень могут отличаться от остальных по высоте. При выполнении работ по облицовке лестничных маршей в подземном пешеходном переходе были учтены данные нормы.

В СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения» в разделе №1 Область применения сказано: «Настоящий свод правил распространяется на проектирование новых, реконструируемых и капитально ремонтируемых общественных зданий и сооружений, в том числе при изменении их функционального назначения, с подземными этажами глубиной не более 15 метров от уровня земли».

На основании данных нормативных документов сообщаем, все нормативы учитывались и приближены к требуемым параметрам с учетом неходовых данных и подготовленных площадок.

Исполняющий обязанности  
главы администрации

М.С.Шаров