

## Режимные замеры расхода котельной в отопительный сезон 2014-2015 годов.

Нагрузка: дом 160 кв.м  
 Расчетная  
 потребность в  
 тепле: 32 Гкал/год

160 кв м

Дата замеров	Отчетный период	показания день	показания ночь	расход день, кВт/ч	расход ночь, кВт/ч	процент ночной	Расход ЭЭ на отопление за период, кВт/ч	Нагрузка по отоплению, кВт	Кол-во тепла за период, Гкал	Нагрузка, гкал/ч			
25.10.2014	окт	2063	1099				3162	4,39	2,73	0,0038			
25.11.2014	ноя	5143	2712	3080	1613	34,4%	4693	6,52	4,05	0,0056			
25.12.2014	дек	8957	4692	3814	1980	34,2%	5794	8,05	4,99	0,0069			
25.01.2015	январь	14194	7409	5237	2717	34,2%	7954	11,05	6,86	0,0095			
25.02.2015	фев	19015	9828	4821	2419	33,4%	7240	10,06	6,24	0,0087			
25.03.2015	мар	22302	11491	3287	1663	33,6%	4950	6,88	4,27	0,0059			
25.04.2015	апр	25527	13165	3225	1674	34,2%	4899	6,80	4,22	0,0059			
30.05.2015	май	26271	13563	744	398	34,9%	1142	1,59	0,98	0,0014			
<b>ИТОГО</b>							<b>39834</b>		<b>34,34</b>				

день тариф	ночь тариф	стоимость по дифференцированному
4,51	2,24	11 765,89
4,51	2,24	17 503,92
4,51	2,24	21 636,34
4,51	2,24	29 704,95
4,51	2,24	27 161,27
4,51	2,24	18 549,49
4,51	2,24	18 294,51
4,51	2,24	4 246,96
		<b>148 863,33</b>

Выработано: 34,34 Гкал  
 Затраты: 148 863,33 руб  
 Себестоимость: 4335,03 руб/Гкал