

параллельного соединения). В щите учета перед счетчиком установить пломбируемый коммутационный аппарат. Счетчик не должен требовать обогрева. Схему расчетного учета согласовать с ПО «Кстовские электрические сети».

11.5. На устанавливаемое электрооборудование (материалы) должны иметься сертификаты, иные документы, подтверждающие его соответствие нормативно-технической документации и требованиям изготовителя.

11.6. После проведения строительно-монтажных и наладочных работ предъявить присоединяемую электроустановку уполномоченному представителю ПО «Кстовские электрические сети» филиала «Нижновэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» для осмотра.

11.7 Мероприятия по реализации технических условий исполнить в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя.

12. Срок действия технических условий - два года со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Заместитель начальника отделения по техническим вопросам – главный инженер



В.В. Рыбин