

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка Обозначение документа, опросного листа	Код оборудо- вания, изделия, материала	Завод- изготовитель	Ед. изме- рения	Коли- чество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>1. Оборудование</u>							
1.1	Щит силовой встроенного исполнения IP31 в комплекте	125-07/17-ЭОМ.л2			к-т	1		
	а) счетчик активной энергии ,							
	Меркурий 230 АРТ-01 380В, 50Гц, 5-60А PQRSIDN -1шт				шт.	1		
	б) ав. трехполюсный выключатель 3P 25А С				шт.	1		
	в) устройства защитного отключения 4P/25А/30мА				шт.	1		
	г) ав. однополюсный выключатель 1P 16А С				шт.	3		
	д) дифференциальный ав. двухполюсный выключатель 2P 16А/30мА				шт.	11		
	е) независимый расцепитель				шт.	2		
	<u>2. Электроосветительное оборудование</u>							
2.1	Светильник светодиодный 35Вт 4000К, 3200Лм накладной 595x595 IP54,	OWP ECO LED 595		"Световые технологии"	шт.	20		
2.2	Светильник "Указатель Выход" с аккумуляторной поддержкой 3 часа светодиодный мощность 2,7Вт класс защиты от поражения электрическим током -II	BS7113-9x0.25 LED		"Белый свет"	шт.	2		
2.3	Светильник светодиодный 37Вт 4000К,	2-DAMIN LED(1x37Вт)	1440000030	"Световые технологии"	шт.	3		
2.4	Облучатель бактерицидный двухламповый 2x30Вт световой поток 850 Лм	ОБН-150 Азов		ООО"ELID" г.Азов	шт.	5		
2.5	Блок аккумуляторный типа COVERSION KIT LED K-301 с автономным временем работы		2903000180	"Световые технологии"	шт.	6		

Согласовано

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Примечание:

1. Допускается замена электрооборудования на оборудование других производителей с аналогичными техническими характеристиками.

						21/09-17-ЭОМ.СО		
						Капитальный ремонт помещения для размещения структурного подразделения поликлиники-кабинета врача общей практики		
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			
Разраб.		Киселева		<i>Киселева</i>	10.17			
Н.контр		Кабанов			10.17			
						Стадия	Лист	Листов
						P	1	
						Спецификация оборудования, изделий и материалов		
						ООО "АСП-ПРОЕКТ"		