Таблица учета изменений

Порядковый номер изменения	Дата внесения изменения	Причина / тема / изменения	Номера листов с изменениями	Примечание
1	2	3	4	5

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм действующих на территории России, и обеспечивающих безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

Главный инженер проекта / Кабанов В.Н. /

Ведомость рабочих чертежей

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	Схема усиления проема главного входа. Сечения 1-1. 2-2	

Общие указания

1. Рабочие чертежи комплекта АС разработаны на основании чертежей 21/09-17-АР, а также "Расчета наружной стеновой панели 1-го этажа многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Н. Новгород, ул. Генерала Зимина, д. 10.", (шифр 47/17-РР) выполненного ООО «НН-ОРГТЕХСТРОЙ».

2. Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.
3. Рабочая документация разработана в соответствии с требованиями следующих основных нормативных документов:
- Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Федеральный закон №384-ФЗ от 30.12.2009г «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- СП 131.13330.2012 Строительная климатология;
- СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия;
- СП 63.13330.2012 Бетонные и железобетонные конструкции;
- СП 28.13330.2012 Защита строительных конструкций от коррозии.
4. За относительную отм. 0,000 принят уровень чистого пола 1 этажа,
5. При производстве работ руководствоваться указаниями:
СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;
СП 28.13330.2012 Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии;
- СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции";
- СНиП 12-03-2001; СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве".

5. Защиту от коррозии стальных металлоконструкций выполнять двумя слоями эмали ПФ-115 по грунту ГФ-021 в соответствии со СНиП 2.03.11-85.
6. Все швы сваривать швом, толщиной не более толщины минимального размера свариваемых элементов.
7. Электроды для сварки металлоконструкций - типа Э42 по ГОСТ 9467-75.

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
ГИП		Кабанов			
Исполнил		Пыхонин			
Н. контроль		Кабанов			

21/09-17-АС

Капитальный ремонт помещения для размещения структурного подразделения поликлиники - кабинета врача общей практики

Стадия	Лист	Листов
Р	1	

Общие данные

ООО "АСМ-НН"

Копировал А3