



## Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода

Кремль, корп. 5, г. Нижний Новгород, 603082, тел. (831) 439-19-98, факс (831) 439-09-53,  
e-mail: ann@admgor.nnov.ru

*27.02.2012* № *03-119/12.ис*

На № *03-021* от *18.01.2012*

Депутату Государственной Думы

В.Е. Булавинову

Уважаемый Вадим Евгеньевич!

На обращение Кондыбко И.Ю., проживающей по адресу: кв.67, д.3А по ул. Тимирязева, по вопросам неудовлетворительного состояния систем водоотведения, холодного и горячего водоснабжения (плохой напор воды) информирую.

С участием представителей департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода, администрации района, ОАО «Теплоэнерго» и управляющей организации ОАО «Домоуправляющая Компания Советского района» 01.02.2012 состоялось комиссионное обследование данного жилого помещения.

На момент проверки установлено:

1. Давление холодной и горячей воды в норме (со слов заявителя претензий по напору воды за последнее время нет);
2. Канализационный стояк из ПВХ Ду=50мм имеет прогиб. На потолке около стояка видны сухие следы пролития.

Департаментом жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода направлено обращение в ОАО «Домоуправляющая компания Советского района» об устранении в срок до 01.04.2012 г. замечаний, выявленных в ходе обследования.

Выполнение работ взято на контроль департаментом жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода.

 С.В. Гладышев