




## ХОЛОДИЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ

# NRA NRA-H

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



## СОДЕРЖАНИЕ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.....	3
ЗАПУСК ХОЛОДИЛЬНОЙ МАШИНЫ.....	4
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ .....	4
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КОНТУР .....	4
ПЕРВЫЙ ЗАПУСК .....	5
КОНТУР ЦИРКУЛЯЦИИ ХЛАДАГЕНТА .....	5
ЗАЩИТНЫЕ И УПРАВЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА .....	6
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ .....	8
ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ .....	9
РАБОТА С ПАНЕЛЬЮ УПРАВЛЕНИЯ .....	11
СПИСОК ПАРАМЕТРОВ .....	11
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ РАБОЧИХ ПАРАМЕТРОВ .....	12
ВЫБОР РЕЖИМА РАБОТЫ .....	12
МЕНЮ УСТАНОВОЧНЫХ ЗНАЧЕНИЙ .....	14
ИЗМЕНЕНИЕ КОДА ДОСТУПА .....	17
МЕНЮ КОМПРЕССОРА .....	17
РЕГУЛИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ .....	18
СИСТЕМА ПОЛНОЙ РЕКУПЕРАЦИИ ТЕПЛА .....	20
ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛИ .....	21
УПРАВЛЕНИЕ РАБОТОЙ КОНДЕНСАТОРА .....	23
ЗАЩИТА ОТ ЗАМОРАЖИВАНИЯ КОНДЕНСАТОРА .....	25
ОГРАНИЧЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ .....	25
АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ .....	26
ВЫВОД ИНФОРМАЦИИ ОБ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ .....	27
ПРЕДЫСТОРИЯ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ .....	28
КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ .....	29
ПАНЕЛЬ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ .....	29
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ .....	30

## ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Настоящая брошюра - одна из двух инструкций, в которых содержится описание холодильной машины. Разделы описания, перечисленные ниже, можно найти в указанной инструкции.

	Техническое описание	Инструкция по эксплуатации
Общие сведения	×	×
Характеристики:	×	
Описание с указанием модификаций и дополнительного оборудования	×	
Технические характеристики:	×	
Технические данные	×	
Характеристики дополнительного оборудования	×	
Электрические схемы	×	
Правила безопасности:	×	×
Общие правила безопасности	×	×
Ошибки при эксплуатации		×
Установочные операции:	×	
Транспортировка	×	
Монтаж оборудования	×	
Запуск холодильной машины	×	
Эксплуатация		×
Техническое обслуживание		×
Поиск и устранение неисправностей		×

- Храните инструкции в сухом месте, исключая возможность ее повреждения. Сохраняйте инструкции в течение не менее десяти лет, поскольку они могут Вам понадобиться на протяжении всего срока службы холодильной машины.
- **Внимательно прочитайте настоящую инструкцию и убедитесь, что содержащиеся в ней сведения хорошо усвоены Вами. Обратите особое внимание на те положения, которые помечены словами «Опасно!» и «Внимание!». Несоблюдение таких указаний может привести к травмам или материальному ущербу.**
- Если произошла поломка, не описанная в настоящей инструкции, обратитесь к представителям компании AERMES.
- Компания AERMES не несет ответственности в случае материального или иного ущерба, вызванного неверной эксплуатацией холодильной машины, а также частичного или полного нарушения положений настоящей инструкции.

# **ЗАПУСК ХОЛОДИЛЬНОЙ МАШИНЫ**

## **ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ**

**ВНИМАНИЕ!** Перед проведением операций, описанных ниже, отключите питание: тумблер включения/выключения должен находиться в положении ВЫКЛ (OFF). Проверьте с помощью вольтметра напряжение на каждой фазе и убедитесь, что напряжение действительно отсутствует. Если этого требуют местные правила техники безопасности, поместите на холодильную машину табличку с указанием не включать питание.

1. **Соединительные кабели.** Убедитесь, что характеристики кабелей линии питания (сечение жил и изоляция) соответствуют номинальному значению тока, указанного в технической документации компании AERMES.
2. **Заземление.** Убедитесь, что линия заземления подключена, и проверьте ее характеристики (см. техническую документацию компании AERMES).

**Перечисленные ниже операции производятся при включенном питании.**

3. Подайте питание на холодильную машину, включив сетевой тумблер. Через несколько секунд появится изображение на дисплее. Холодильная машина не должна работать (в нижней части дисплея должно отображаться сообщение OFF BY KEYB).
4. С помощью тестера убедитесь, что напряжение на фазах RST составляет  $400\text{ В} \pm 10\%$ . Проверьте, не превосходит ли разбалансировка напряжения на фазах значения 3%.
5. Проверьте, соответствует ли подключение соединительных кабелей указаниям инструкции по установке, прилагаемой к холодильной машине.
6. Произведя измерение температуры масляного поддона компрессора, убедитесь, что нагреватель картера работает. Нагреватель должен проработать не менее 12 часов, прежде чем будет возможен запуск компрессора. В любом случае температура масляного поддона должна быть на  $10 - 15^{\circ}\text{C}$  выше, чем температура окружающей среды.

## **ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КОНТУР**

1. **Подключение трубопроводов.** Проверьте правильность и надежность подключения всех трубопроводов. Убедитесь, что на входе в испаритель имеется механический фильтр (фильтр - это необходимое дополнительное оборудование; отсутствие механического фильтра аннулирует гарантийные обязательства компании AERMES).

2. **Контур циркуляции воды.** Контур должен быть заполнен водой (или, в случае необходимости, - раствором гликоля) под необходимым давлением. Весь воздух из контура циркуляции должен быть удален.
3. **Вентили.** Убедитесь, что все вентили гидравлического контура открыты.
4. **Насос (насосы).** Проверьте работу водяных насосов. Убедитесь, что расход воды достаточен для замыкания контактов реле защиты по протоку воды.
5. **Расход воды.** Измерив разность давлений на входе и выходе испарителя, проверьте расход воды в контуре циркуляции. Для расчета расхода воды используются таблицы и графики падения давления в испарителе, приведенные в техническом описании холодильной машины.
6. **Реле защиты по протоку воды.** Проверьте работу реле защиты по протоку воды. Медленно перекрывая вентиль гидравлического контура, убедитесь, что на дисплее появляется индикация аварийной ситуации. По завершении проверки снова откройте вентиль и произведите сброс аварийной сигнализации.

## **ПЕРВЫЙ ЗАПУСК**

1. **Запуск.** Когда перечисленные выше проверки завершены, можно запустить холодильную машину, нажав кнопку включения. Проверьте установочные значения всех рабочих параметров и убедитесь, что они укладываются в допустимые пределы. Произведите сброс всех аварийных устройств (если таковые сработали). Через несколько минут холодильная машина начнет работать.
2. **Направление вращения.** Проверьте направление вращения вентилятора. При необходимости измените направление вращения, поменяв местами две фазы линии питания из трех. Не изменяйте схему внутренней электропроводки: в этом случае гарантийные обязательства компании AERMEC аннулируются.
3. **Потребляемый ток.** Проверьте ток, потребляемый вентиляторами и компрессором, и сверьте его значение с техническими характеристиками холодильной машины.

## **КОНТУР ЦИРКУЛЯЦИИ ХЛАДАГЕНТА**

1. **Утечки.** С помощью детектора утечки хладагента убедитесь в герметичности холодильного контура. Особое внимание следует уделять местам подключения манометров, датчиков давления и защитных устройств. Эти части трубопроводов могли утратить герметичность под воздействием вибраций в процессе транспортировки оборудования. **Уровень масла:** по прошествии нескольких часов работы холодильной

машины проверьте уровень масла в картере компрессора и убедитесь, что он не выходит за установленные пределы.

2. **Наличие пузырьков.** По прошествии нескольких часов работы холодильной машины убедитесь в отсутствии пузырьков газа в холодильном контуре (для этого служит смотровое окошко). Если пузырьков много, необходимо дозаправить хладагент или отрегулировать терморегулирующий вентиль. Если пузырьков немного, холодильную машину можно эксплуатировать, но лишь после соответствующего решения представителей технических служб компании AERMEC. Тем не менее, кратковременное появление пузырьков в холодильном контуре допустимо.
3. **Температура перегрева.** Убедитесь, что температура перегрева хладагента находится в пределах от 4 до 8°C. Эта величина определяется из сравнения температуры, измеренной контактным термометром в трубопроводе всасывания компрессора, с температурой, соответствующей показаниям манометра, расположенного в контуре всасывания (если такого манометра не имеется, его следует установить на время проверки; между температурой насыщения и давлением всасывания имеется определенное соответствие). Разность двух указанных значений температуры дает температуру перегрева.
4. **Температура переохлаждения.** Убедитесь, что температура переохлаждения хладагента находится в пределах от 4 до 6°C. Эта величина определяется из сравнения температуры, измеренной контактным термометром в выходном трубопроводе конденсатора, с температурой, соответствующей показаниям манометра, расположенного на выходе конденсатора (если такого манометра не имеется, его следует установить на время проверки; между температурой насыщения и давлением конденсации имеется определенное соответствие). Разность двух указанных значений температуры дает температуру переохлаждения.
5. **Температура нагнетания.** Проверьте температуру в контуре нагнетания компрессора. Если значения температуры перегрева и переохлаждения находятся в установленных пределах, температура в трубопроводе нагнетания компрессора должна быть на 30 - 40°C выше, чем температура конденсации.

## **ЗАЩИТНЫЕ И УПРАВЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА**

### **1. Общие положения**

Перед поставкой холодильная машина настраивается и испытывается на заводе-изготовителе. Тем не менее, рекомендуется произвести проверку всех защитных и управляющих устройств по истечении некоторого периода эксплуатации. Все операции по

настройке и обслуживанию производятся квалифицированным персоналом. Неверное задание порогов срабатывания защитных устройств может привести к серьезным поломкам оборудования.

## **2. Реле высокого давления**

Убедитесь в функционировании реле высокого давления. Это устройство должно отключать холодильную машину посредством генерации определенного аварийного сигнала в случае, если давление нагнетания превосходит заданное пороговое значение. Чтобы проверить работу реле высокого давления, следует перекрыть циркуляцию воздуха через конденсатор (при работе в режиме охлаждения) и с помощью манометра определить давление, при котором холодильная машина отключается. **Внимание:** если измеренное давление превосходит пороговое значение, установленное компанией AERMES, **немедленно отключите компрессор** и установите причину расхождения. Сработавшее реле высокого давления переводится в исходное положение вручную, что возможно только после того, как высокое давление уменьшается на определенную величину (заданное значение дифференциала). Значения порогового давления и дифференциала указаны в техническом описании холодильной машины.

## **3. Реле низкого давления**

Убедитесь в функционировании реле низкого давления. Это устройство должно отключать холодильную машину посредством генерации определенного аварийного сигнала в случае, если давление всасывания падает ниже заданного порогового значения. Чтобы проверить работу реле низкого давления, по истечении около 5 минут работы компрессора следует медленно перекрыть циркуляцию жидкого хладагента в холодильном контуре (при работе в режиме охлаждения) и с помощью манометра определить давление, при котором холодильная машина отключается. Сработавшее реле низкого давления переводится в исходное положение вручную, что возможно только после того, как низкое давление повысится на определенную величину (заданное значение дифференциала). Значения порогового давления и дифференциала указаны в техническом описании холодильной машины.

## **4. Защита от замораживания**

Проверьте работу системы защиты от замораживания. Система управляется электронной картой в соответствии с показаниями датчика температуры воды на выходе холодильной машины и предотвращает возможность замораживания воды в контуре циркуляции при низкой температуре. Чтобы проверить работу этого защитного устройства,

следует постепенно повышать установочное значение температуры защиты от замораживания (посредством изменения настроек управляющей карты), пока оно не достигнет значения, равного температуре воды на выходе, измеренной высокоточным контактным термометром, и убедиться, что холодильная машина при этом автоматически отключается. На дисплее должна появиться соответствующая аварийная индикация. По завершении проверки **необходимо восстановить прежнее установочное значение температуры защиты от замораживания.**

## ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Панель управления холодильной машины обеспечивает быстрое задание рабочих параметров, визуализацию необходимой информации и контроль текущего состояния холодильной машины посредством световой сигнализации. Панель информирует о подключенных к холодильной машине нагрузках, снабжена кнопками, с помощью которых осуществляется управление всеми основными функциями, и имеет двухрядный дисплей, на который выводится рабочая и аварийная индикация. Подсветка кнопок указывает, какая из них нажата последней.

Электронные карты, входящие в систему управления, имеют постоянную память, в которую заносится информация об установочных значениях рабочих параметров. Эта информация используется при автоматическом запуске холодильной машины при восстановлении электропитания после внезапного отключения.


При использовании панели дистанционного появляется возможность запускать и отключать холодильную машину, переключать режимы работы (охлаждение/нагрев) и получать информация об аварийных ситуациях (посредством световой сигнализации красного цвета) с удаленного терминала.

Кнопки управления, осуществляющие близкие функции, объединены в группы и имеют одну и ту же окраску. При нажатии кнопки включается подсветка, а значение соответствующего параметра выводится на дисплей.

Кнопки управления имеют следующее назначение:



- 1) контроль рабочих параметров;
- 2) управление аварийной сигнализацией;
- 3) контроль установочных значений температуры;
- 4) изменение установочных значений температуры, выведенных на дисплей (кнопки со стрелками);



5) и 6) переход от одного параметра к другому или модификация установочного значения (если нажата кнопка ).

Кнопки нижнего ряда осуществляют следующие функции:

7) выбор локального (L) или дистанционного (R) режимов управления;

8) выбор режимов нагрева (\*) или охлаждения (\*);

9) запуск или перевод холодильной машины в режим готовности (STANDBY) при не отключенном питании;


10) сброс аварийной индикации и перезапуск холодильной машины.

Индикация состояния холодильной машины и аварийная сигнализация имеют следующий вид:

11) пиктограмма аварийной ситуации;

12) пиктограмма цикла размораживания;

13) пиктограмма работы компрессора.




## ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Конструкция холодильной машины гарантирует безопасность находящихся поблизости от нее людей, а также защиту механизмов от влияния погодных факторов. Вентиляторы, находящиеся на верхней поверхности холодильной машины, снабжены защитными решетками. Поражение электротоком при случайном открывании дверцы работающей машины невозможно благодаря наличию размыкателя силовой линии, соединенному с замком дверцы.

Не допускайте контакта посторонних предметов с теплообменником, иначе можно повредить его оребрение!

Не допускайте попадания посторонних предметов в ячейки защитной решетки вентиляторов!

Не прислоняйтесь к теплообменнику: оребрение имеет острые края!



При аварийном отключении не запускайте холодильную машину повторно, пока не устранена причина неисправности.

Символы, предупреждающие об опасности



Опасно:  
Высокое  
напряжение!



Опасно:  
Высокая  
температура!



Опасно:  
Движущиеся  
детали!






Опасно:  
Отключите  
питание!



Опасность!

## РАБОТА С ПАНЕЛЬЮ УПРАВЛЕНИЯ

### Первый запуск

При первом запуске система управления выполняет автоматическое конфигурирование системы, а также проводит проверку правильности задания рабочих параметров и подключения соединительных кабелей. По окончании проверок на дисплее на короткое время появляется изображение логотипа компании AERMES, а затем – типа холодильной машины. После этого система управления переходит в режим готовности к визуализации основных рабочих параметров (при том активизирована кнопка ). При нажатии этой кнопки загорается подсветка и на дисплей выводятся параметры в последовательности, указанной ниже. С помощью кнопок  и  можно перейти от одного параметра к другому. Если параметр не доступен, на дисплее выводится соответствующее сообщение. Такое сообщение имеет вид “Absent” и означает, что конфигурация холодильной машины не предусматривает визуализацию данного параметра.




### СПИСОК ПАРАМЕТРОВ



Индикация на дисплее	Пояснение
TA	Температура воды на входе в испаритель
TAE	Температура наружного воздуха
TUA C1	Температура воды на выходе контура 1
DELTA C1	Разность температур воды на входе и выходе
P.B.C1	Давление всасывания в контуре 1
P.A.C1	Давление нагнетания в контуре 1
TL C1	Температура жидкого хладагента в контуре 1 (тепловой насос)
P.IN S1	Давление запуска цикла размораживания контура 1; эта величина определяется логикой микропроцессора (тепловой насос)
WAIT C1	Минимальное время задержки повторного запуска компрессора 1
WAIT C1A	Минимальное время задержки повторного запуск компрессора 1A
WAIT C1B	Минимальное время задержки повторного запуск компрессора 1B (только для машин с шестью компрессорами)
P.B.C2	Давление всасывания в контуре 2
P.A.C2	Давление нагнетания в контуре 2
TL C2	Температура жидкого хладагента в контуре 2 (тепловой насос)
P.IN S2	Давление запуска цикла размораживания контура 2; эта величина определяется логикой микропроцессора (тепловой насос)
WAIT C2	Минимальное время задержки повторного запуска компрессора 2
WAIT C2A	Минимальное время задержки повторного запуск компрессора 2A
WAIT C2B	Минимальное время задержки повторного запуск компрессора 2B (только для машин с шестью компрессорами)
DEFR. C1	Временной интервал между двумя циклами размораживания контура 1 (тепловой насос)
DEFR. C2	Временной интервал между двумя циклами размораживания контура 2 (тепловой насос)
TEV1	Температура газообразного хладагента на входе в испаритель контура 1
TEV2	Температура газообразного хладагента на входе в испаритель контура 2

## СПИСОК ПАРАМЕТРОВ (продолжение)

Индикация на дисплее	Пояснение
TAC	Температура в буферном баке
TIR	Температура воды на входе системы полной рекуперации тепла (только для холодильных машин с системой полной рекуперации тепла)
TUR1	Температура воды на выходе системы полной рекуперации тепла контура 1 (только для холодильных машин с системой полной рекуперации тепла)
TUR2	Температура воды на выходе системы полной рекуперации тепла контура 2 (только для холодильных машин с системой полной рекуперации тепла)
TFC	Температура газа на входе теплообменника непосредственного охлаждения (только для холодильных машин с системой непосредственного охлаждения)

## ВИЗУАЛИЗАЦИЯ РАБОЧИХ ПАРАМЕТРОВ

Для вывода на дисплей рабочих параметров следует нажать кнопку . Подсветка под этой кнопкой загорится, а на дисплей будут выведены параметры, перечисленные ниже. Чтобы перейти от одного параметра к другому, необходимо воспользоваться кнопками  и . Если конфигурация холодильной машины не предусматривает визуализацию данного параметра, на дисплей выводится соответствующее сообщение.

Для изменения значения выведенного на дисплей параметра служит кнопка . При нажатии загорается подсветка этой кнопки, и значение параметра можно изменить с помощью кнопок со стрелками. При этом на первой строке дисплея надпись “Modified Setting”. При повторном нажатии кнопки  измененное значение параметра заносится в память. С помощью кнопок со стрелками можно выбрать следующий параметр, подлежащий изменению.

## ВЫБОР РЕЖИМА РАБОТЫ

Выбор режима работы холодильной машины производится с помощью четырех кнопок:



= выбор режимов нагрева (только для тепловых насосов) или охлаждения;



= запуск или прекращение работы, то есть перевод холодильной машины в режим готовности, при котором питание подается только на электронные карты системы управления и электронагреватели;



= сброс аварийной сигнализации и повторный запуск холодильной машины;



= задание режима управления: локального (L) или дистанционного (R), с панели дистанционного управления или по командам, поступающим из сети централизованного управления.

На кнопку, активизированную в данный момент, указывает подсветка.

В поле дисплея, отображающем состояние нагрузок, индицируется состояние каждого контура (Compressor, Defrosting, Alarm, то есть, работа компрессора, цикл размораживания, аварийная ситуация).

При попытке изменения параметра, защищенного от несанкционированного доступа, на дисплее появится запрос на ввод кода доступа, состоящего из трех чисел от 1 до 99. При этом на первой строке дисплея появляется надпись “Setting code”, которая сменяется на значение кода доступа, если он введен правильно. Для выбора числа, обозначающего код доступа, следует последовательно нажать кнопки (первая цифра), (вторая цифра) и (третья цифра). Для изменения числового значения кода используются кнопки и . После ввода кода доступа его необходимо подтвердить нажатием кнопки . Если код введен правильно, можно изменить значение выбранного параметра. В противном случае система возвратится к режиму задания рабочих параметров.

В процессе тестирования на заводе задается код доступа 00 00 00. Это значение выводится на дисплей при первом запросе кода доступа (нажатии кнопки ). Для входа в зону, защищенную кодом доступа, при этом достаточно нажать эту кнопку.

**Во избежание повреждения холодильной машины некоторые параметры защищены кодом доступа: их значение можно вывести на дисплей, но изменение этих параметров осуществляется только квалифицированным техническим персоналом, обладающим кодом доступа. Все значения параметров не должны выходить за пределы, указанные в техническом описании холодильной машины.**

## МЕНЮ УСТАНОВОЧНЫХ ЗНАЧЕНИЙ

Индикация на дисплее	Пояснение	Мин.	По умолчанию	Макс.	Доступ
<b>COLD SET</b>	Температура воды на входе/выходе испарителя, режим охлаждения	-10°C	7°C	20°C	свободный
<b>HOT SET</b>	Температура воды на входе/выходе конденсатора, режим нагрева (тепловые насосы)	30°C	50°C	50°C	свободный
<b>SET F 2°</b>	Второе установочное значение температуры для режима охлаждения	-10°C	20°C	11°C	свободный
<b>SET C 2°</b>	Второе установочное значение температуры для режима нагрева (тепловые насосы)	30°C	50°C	50°C	свободный
<b>TOT. DIFF</b>	Полный температурный дифференциал	3°C	5°C	10°C	свободный
<b>AF SET.</b>	Температура защиты от замораживания испарителя	-15°C	3°C	4°C	по коду
<b>LPshutoff</b>	Задержка срабатывания реле/датчика низкого давления	0'	3'	6'	по коду
<b>AFEvap.</b>	Температура газообразного хладагента на входе испарителя для защиты от замораживания	-15°C	-8°C	5°C	по коду
<b>B.AFEvap</b>	Задержка запуска компрессора после срабатывания защиты от замораживания испарителя (конец цикла размораживания)	0'	20''	6'	по коду
<b>PowerCP1</b>	Относительная производительность компрессора 1	0	25%	100%	по коду
<b>PowerCP2</b>	Относительная производительность компрессора 2	0	25%	100%	по коду
<b>PowerCP1A</b>	Относительная производительность компрессора 1А	0	25%	100%	по коду
<b>PowerCP2A</b>	Относительная производительность компрессора 2А	0	25%	100%	по коду
<b>PowerCP1B</b>	Относительная производительность компрессора 1В (только для машин с шестью компрессорами)	0	0	100%	по коду
<b>PowerCP2B</b>	Относительная производительность компрессора 2В (только для машин с шестью компрессорами)	0	0	100%	по коду
<b>CP1time</b>	Время наработки компрессора 1 (возможно изменение)	0 час.	0 час.	32000 час.	по коду
<b>CP2time</b>	Время наработки компрессора 2 (возможно изменение)	0 час.	0 час.	32000 час.	по коду
<b>C1Atime</b>	Время наработки компрессора 1А (возможно изменение)	0 час.	0 час.	32000 час.	по коду
<b>C2Atime</b>	Время наработки компрессора 2А (возможно изменение)	0 час.	0 час.	32000 час.	по коду
<b>C1Btime</b>	Время наработки компрессора 1В (возможно изменение, только для машин с шестью компрессорами)	0 час.	0 час.	32000 час.	по коду
<b>C2Btime</b>	Время наработки компрессора 2В (возможно изменение, только для машин с шестью компрессорами)	0 час.	0 час.	32000 час.	по коду
<b>Cond. low</b>	Установочное значение низкого давления конденсации в зависимости от наружной температуры	1 бар	12 бар	27 бар	по коду
<b>Diff. low</b>	Установочное значение дифференциала низкого давления конденсации в зависимости от наружной температуры	1 бар	14 бар	27 бар	по коду

**МЕНЮ УСТАНОВОЧНЫХ ЗНАЧЕНИЙ (продолжение)**

Индикация на дисплее	Пояснение	Мин.	По умолчанию	Макс.	Доступ
<b>Cond. hig</b>	Установочное значение высокого давления конденсации в зависимости от наружной температуры	1 бар	12 бар	27 бар	по коду
<b>Diff. hig</b>	Установочное значение дифференциала высокого давления конденсации в зависимости от наружной температуры	1 бар	8 бар	27 бар	по коду
<b>Cond. PC</b>	Установочное значение давления конденсации для теплового насоса	1 бар	30 бар	30 бар	по коду
<b>Diff. PC</b>	Установочное значение дифференциала давления конденсации для теплового насоса	1 бар	2 бар	30 бар	по коду
<b>T.C.low</b>	Нижний предел наружной температуры для заданных установочного значения и дифференциала давления конденсации	-10°C	-5°C	50°C	по коду
<b>T.C.high</b>	Верхний предел наружной температуры для заданных установочного значения и дифференциала давления конденсации	0°C	40°C	50°C	по коду
<b>VoltMin</b>	Минимальное выходное напряжение DCP при работе на охлаждение	0	1 В	10 В	по коду
<b>DcpROFF</b>	Высокое давление, при котором выходное напряжение DCP составляет 0 В на предварительной стадии вентиляции	1 бар	16 бар	27 бар	по коду
<b>DcpRON</b>	Высокое давление, при котором выходное напряжение DCP составляет 10 В на предварительной стадии вентиляции	5 бар	16,5 бар	27 бар	по коду
<b>Hotset R</b>	Установочное рабочее значение температуры на входе системы полной рекуперации тепла (только для модификаций D и T)	30°C	50°C	50°C	по коду
<b>Tot. D. R.</b>	Полный температурный дифференциал (только для модификаций D и T)	3°C	5°C	10°C	по коду
<b>Dstop</b>	Температура жидкого хладагента в конце цикла размораживания (только для тепловых насосов)	3°C	5°C	10°C	по коду
<b>N° resistor</b>	Число ступеней производительности нагревателей (только для тепловых насосов)	0	0	3	по коду
<b>Set Res</b>	Температура наружного воздуха, ниже которой включаются нагреватели (только для тепловых насосов)	-15°C	5°C	15°C	по коду
<b>Power Res</b>	Относительная производительность нагревателя на каждой ступени регулировки (только для тепловых насосов)	0	0	100%	по коду
<b>Set Ta CP</b>	Температура наружного воздуха, ниже которой отключаются компрессоры (если тепловой насос оборудован нагревателями)	-15°C	-5°C	0°C	по коду
<b>N° Pump</b>	Полное число насосов испарителя	0	0	3	по коду
<b>N° Pump ON</b>	Число одновременно работающих насосов испарителя	0	0	3	по коду
<b>In/Out H<sub>2</sub>O</b>	Регулировка температуры воды на входе/выходе	IN (вход)	IN (вход)	OUT (выход)	по коду
<b>Time Int</b>	Время интегрирования при регулировке температуры воды на выходе	0	600	3600	по коду

## МЕНЮ УСТАНОВОЧНЫХ ЗНАЧЕНИЙ (продолжение)


Индикация на дисплее	Пояснение	Мин.	По умолчанию	Макс.	Доступ
<b>CP1-CP2</b>	Порядок замещения компрессоров при работающей системе ограничения производительности	000000	111111	111111	по коду
<b>PUMP AF</b>	Разрешение на работу насоса одновременно с нагревателем испарителя при размораживании	OFF (ВЫКЛ)	OFF (ВЫКЛ)	ON (ВКЛ)	по коду
<b>MiltiTRIO</b>	Разрешение на управление несколькими холодильными машинами (при работе в сети или в сочетании главная-подчиненная)	OFF (ВЫКЛ)	OFF (ВЫКЛ)	ON (ВКЛ)	по коду
<b>Langua</b>	Выбор языка сообщений на дисплее: итальянский, английский, немецкий, французский	-	-	-	по коду
<b>Accesscode</b>	Задание нового кода доступа	000000	000000	999999	по коду


## Параметры, задаваемые с помощью программатора PGS (дополнительное оборудование)

<b>Time</b>	Время, день недели, месяц, год	по коду
<b>Timer</b>	Режим управления по таймеру: не используется, ежедневное расписание, еженедельное расписание	по коду
<b>Day</b>	Параметры ежедневного расписания работы (при выборе соответствующего режима управления по таймеру)	по коду
<b>Monday</b>	Параметры еженедельного расписания работы – понедельник (при выборе соответствующего режима управления по таймеру)	по коду
<b>Tuesday</b>	Параметры еженедельного расписания работы – вторник (при выборе соответствующего режима управления по таймеру)	по коду
<b>Wednesday</b>	Параметры еженедельного расписания работы – среда (при выборе соответствующего режима управления по таймеру)	по коду
<b>Thursday</b>	Параметры еженедельного расписания работы – четверг (при выборе соответствующего режима управления по таймеру)	по коду
<b>Friday</b>	Параметры еженедельного расписания работы – пятница (при выборе соответствующего режима управления по таймеру)	по коду
<b>Saturday</b>	Параметры еженедельного расписания работы – суббота (при выборе соответствующего режима управления по таймеру)	по коду
<b>Sunday</b>	Параметры еженедельного расписания работы – воскресенье (при выборе соответствующего режима управления по таймеру)	по коду




## ИЗМЕНЕНИЕ КОДА ДОСТУПА


На заводе задается код доступа 00 00 00. Именно это число появляется на экране дисплея при запросе кода доступа. При этом достаточно нажать кнопку , чтобы получить доступ к изменению защищенных кодом параметров.

На первую строку дисплея выводится сообщение «Insert code» (Введите код), а затем – «Adjust code» (Изменить код), если код введен верно. Код доступа в любой момент можно изменить. Перейдя к надписи «Access code» (Код доступа) с помощью кнопок со стрелками, нажмите кнопку . После ввода действующего кода, его можно будет изменить, введя новый код таким же образом, как и старый.

**Во избежание повреждения холодильной машины некоторые параметры защищены кодом доступа: их значение можно вывести на дисплей, но изменение этих параметров осуществляется только квалифицированным техническим персоналом, обладающим кодом доступа. Все значения параметров не должны выходить за пределы, указанные в техническом описании холодильной машины.**

## МЕНЮ КОМПРЕССОРА

Чтобы войти в меню компрессора, следует нажать кнопку  и удерживать ее нажатой в течение пяти секунд. Это меню отображает состояние компрессоров, имеющихся в холодильной машине, и выходное напряжение, используемое при управлении вращением вентиляторов системой DCP.



## РЕГУЛИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ

Регулировка температуры может осуществляться в зависимости от показаний датчиков температуры воды на входе или выходе системы. Имеется два способа регулировки:


- пропорциональное управление по температуре воды на входе;
- пропорциональное и интегральное управление по температуре воды на выходе.

Первый способ регулировки задается по умолчанию. При этом обеспечивается равенство средней температуры воды на выходе системы заданному установочному значению (при постоянстве расхода воды).

### Установочные значения температуры


Имеется четыре установочных значения температуры: два для режима охлаждения и два для режима нагрева тепловых насосов.

Установочное значение температуры охлаждения. Задание возможно при разомкнутых контактах 3-4 цифрового входа M11.




SETTING  
Coldset +07.0 °C

Альтернативное установочное значение температуры охлаждения. Задание возможно при замкнутых контактах 3-4 цифрового входа M11.




SETTING  
SetF.2° +11.0 °C

Установочное значение температуры нагрева. Задание возможно при разомкнутых контактах 3-4 цифрового входа M11.



SETTING  
Hotset +50.0 °C

Альтернативное установочное значение температуры нагрева. Задание возможно при замкнутых контактах 3-4 цифрового входа M11.




SETTING  
SetC.2° +45.0 °C

### Регулировка температуры при пропорциональном управлении по температуре на входе

При таком методе регулировки управление производительностью компрессора производится в зависимости от температуры воды, возвращаемой в гидравлическую систему. В воздухо-водяных холодильных машинах эта температура измеряется на входе в испаритель (АИТ). Термостат задает ступень регулировки производительности пропорционально разности между установочным значением температуры и измеренной температурой воды.


Рекомендуется задавать полный температурный дифференциал равным разности температур воды на входе и выходе при полной производительности холодильной машины. В этом случае средняя температура воды на выходе будет равна заданному установочному значению.




Количество воды в системе и тепловая нагрузка должны быть таковы, чтобы параметр  $t_{\text{мин}}$  был не меньше, чем минимальное время работы холодильной машины.

### Регулировка температуры при пропорционально-интегральном управлении по температуре на выходе


При таком методе регулировки управление производительностью компрессора производится в зависимости от температуры воды, поступающей в систему. В воздушных холодильных машинах эта температура измеряется на выходе испарителя (OAT).



Термостат задает степень регулировки производительности пропорционально разности между установочным значением температуры и измеренной температурой воды с учетом времени, в течение которого наблюдается это значение разности.



Параметр Time Int – это время интегрирования в процессе управления. Время интегрирования определяет реакцию холодильной машины на изменение температуры, подлежащей регулировке, и, в конечном итоге, стабильность поддержания температуры воды. Значение времени интегрирования принципиальным образом зависит от типа системы. Для систем умеренного размера рекомендуется задавать этот параметр в пределах от 300 до 900 с. Необходимо иметь в виду, что слишком большое время интегрирования замедляет реакцию холодильной машины на изменение тепловой нагрузки. С другой стороны, слишком малое значение времени интегрирования может привести к частым колебаниям температуры воды.



Для оптимизации процесса управления параметр Tot.Diff не должен иметь значение, меньшее разности температур воды на входе и выходе при полной производительности холодильной машины. Чаще всего наилучший результат получается, если этот параметр имеет значение, на 30% превосходящее указанную разность, то есть, равен 1,3 разности температур воды на входе и выходе.

## **СИСТЕМА ПОЛНОЙ РЕКУПЕРАЦИИ ТЕПЛА**

Работа системы полной рекуперации тепла возможна только в том случае, если микропереключатели на плате системы управления выставлены в соответствующее положение и имеются датчики SIR, SUR1 и SUR2. Управление работой системы рекуперации достигается за счет переключения трехходовых вентилях (VR1, VR2) или двух вентилях (VR1, VBAT1 и VR2, VBAT2), которые направляют воду в теплообменник системы рекуперации тепла. Это возможно только в режиме охлаждения.

В системе рекуперации имеются три датчика температуры: на входе в теплообменник (SIR), на выходе контура 1 (SUR1) и на выходе контура 2 (SUR2). Трехходовой вентиль изменяет направление потока воды по команде термостата. Такая команда вырабатывается с учетом температуры воды на входе в систему рекуперации тепла (RIT), а также следующих параметров:


- R Heat S – установочное значение температуры рекуперации;
- Tot. R D. – полный температурный дифференциал рекуперации.

Приведенная ниже схема иллюстрирует процесс работы термостата. Каждая ступень кривой соответствует включению системы полной рекуперации соответствующего контура.

Переключение на режим полной рекуперации тепла происходит при выполнении следующих условий:


- наличие команды термостата;
- истечение не менее 3 мин (задаваемый по умолчанию параметр) после запуска компрессора;
- истечение не менее 5 мин (задаваемый по умолчанию параметр) после предыдущего перехода в режим полной рекуперации тепла.

Выход из режима полной рекуперации происходит сразу же, когда отсутствует соответствующая команда термостата.




## ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛИ

Электронагреватели в тепловых насосах могут иметь до трех ступеней регулировки производительности. Нагреватели могут использоваться как дополнительный источник тепла, так и автономно. В первом случае они автоматически включаются, когда производительность компрессоров падает из-за низкой температуры окружающей среды и производительность, задаваемая термостатом, не может быть обеспечена только работающими компрессорами. Управление нагревательными резисторами возможно только при наличии датчика температуры ТАЕ. Программное обеспечение системы управления учитывает зависимость производительности компрессора от наружной температуры. Можно задать значение наружной температуры, при котором происходит включение нагревателей, а также значение температуры, при котором отключаются компрессоры (см. следующую страницу).



Для функционирования нагревательных резисторов необходимо задать число ступеней регулировки их производительности (от 1 до 3):




Кроме того, задается относительная производительность нагревателей, соответствующая каждой ступени регулировки:



Даже если не предусмотрено включение нагревателей в зависимости от наружной температуры, они включаются в том случае, если компрессоры находятся в аварийном режиме. Резисторы выключаются только в том случае, если срабатывают реле защиты протоку воды и реле термической защиты насоса испарителя.

Холодильная машина может иметь от одного до трех электронагревателей, которые последовательно включаются в зависимости от заданных ступеней регулировки производительности. Однако, поскольку имеется только два места их подключения, схема включения резисторов зависит от того, какое число нагревателей имеется.

### Один нагреватель




	Нагреватели отсутствуют	1 нагреватель	2 нагревателя	3 нагревателя
E2 M1.3	ВЫКЛ	ВКЛ	/	/
E2 M1.3	ВЫКЛ	ВЫКЛ	/	/

## Два нагревателя



	Нагреватели отсутствуют	1 нагреватель	2 нагревателя	3 нагревателя
E2 M1.2	ВЫКЛ	ВКЛ	ВКЛ	/
E2 M1.3	ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВКЛ	/

## Три нагревателя



	Нагреватели отсутствуют	1 нагреватель	2 нагревателя	3 нагревателя
E2 M1.2	ВЫКЛ	ВКЛ	ВЫКЛ	ВКЛ
E2 M1.3	ВЫКЛ	ВЫКЛ	ВКЛ	ВКЛ

## УПРАВЛЕНИЕ РАБОТОЙ КОНДЕНСАТОРА

Электронная карта GR3 обеспечивает управление холодильной машиной в модификации с конденсатором, для чего используется термостат со свободным контактом. Имеется два метода управления: с чередованием работающих компрессоров по команде управляющей карты и без чередования, с подключением компрессоров в соответствии с заданной последовательностью срабатывания контактов. Для активизации управления работой конденсатора с чередованием компрессоров необходимо выставить микропереключатели в соответствующие положения и задать относительную производительность имеющихся компрессоров следующим образом:

2 компрессора = 50%;

4 компрессора = 25%.

В случае управления без чередования компрессоров производительность всех компрессоров задается на уровне 100%.

**Холодильные машины, имеющие до четырех компрессоров,  
– управление с чередованием**

Контакты М1 3-4	Контакты М1 2-4	Контакты М1 1-4	Контакты М12 5-6	Производительность компрессора
Замкнуты	Не используются	Не используются	Не используются	100%
Разомкнуты	Замкнуты	Не используются	Не используются	75%
Разомкнуты	Разомкнуты	Замкнуты	Не используются	50%
Разомкнуты	Разомкнуты	Разомкнуты	Замкнуты	25%
Разомкнуты	Разомкнуты	Разомкнуты	Разомкнуты	Полное отключение

**Холодильные машины, имеющие до четырех компрессоров,  
– управление без чередования**

Контакты М1 3-4	Контакты М1 2-4	Контакты М1 1-4	Контакты М12 5-6	Компрессор (СР)
Замкнуты				СР2
	Замкнуты			СР1А
		Замкнуты		СР1
			Замкнуты	СР2А
Разомкнуты	Разомкнуты	Разомкнуты	Разомкнуты	Полное отключение

**Холодильные машины, имеющие до шести компрессоров,  
– управление с чередованием**

Контакты М23 1-2	Контакты М23 3-4	Контакты М23 5-8	Контакты М24 1-2	Контакты М24 3-4	Контакты М24 5-6	Компрессор (СР)
Замкнуты	Не используются	Не используются	Не используются	Не используются	Не используются	90% - 6 СР
Разомкнуты	Замкнуты	Не используются	Не используются	Не используются	Не используются	75% - 5 СР
Разомкнуты	Разомкнуты	Замкнуты	Не используются	Не используются	Не используются	60% - 4 СР
Разомкнуты	Разомкнуты	Разомкнуты	Замкнуты	Не используются	Не используются	45% - 3 СР
Разомкнуты	Разомкнуты	Разомкнуты	Разомкнуты	Замкнуты	Не используются	30% - 2 СР
Разомкнуты	Разомкнуты	Разомкнуты	Разомкнуты	Разомкнуты	Замкнуты	15% - 1 СР
Разомкнуты	Разомкнуты	Разомкнуты	Разомкнуты	Разомкнуты	Разомкнуты	Полное отключение

**Холодильные машины, имеющие до шести компрессоров,  
– управление без чередования**

Контакты М23 1-2	Контакты М23 3-4	Контакты М23 5-8	Контакты М24 1-2	Контакты М24 3-4	Контакты М24 5-6	Компрессор (СР)
Замкнуты						СР1
	Замкнуты					СР1В
		Замкнуты				СР1С
			Замкнуты			СР2
				Замкнуты		СР2В
					Замкнуты	СР2С
Разомкнуты	Разомкнуты	Разомкнуты	Разомкнуты	Разомкнуты	Разомкнуты	Полное отключение




## ЗАЩИТА ОТ ЗАМОРАЖИВАНИЯ КОНДЕНСАТОРА

Для управления системой защиты от замораживания конденсатора используются следующие входные контакты.

Машины, имеющие 6 компрессоров	Машины, имеющие 4 компрессора и 2 вентиляторные группы	Машины, имеющие 4 компрессора и 1 вентиляторную группу	Состояние контакта защиты от замораживания
M11 3 - 4	M24 5 - 6	M11 3 - 4	РАЗМКНУТ

## ОГРАНИЧЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Эта функция предназначена для ограничения предельной производительности системы за счет запрета на запуск некоторых компрессоров.




Если эта функция активизирована, можно выбрать, какие именно компрессоры не должны работать. Список компрессоров упорядочен следующим образом: CP1, CP1A, CP1B, CP2, CP2A, CP2B. Этой последовательности из шести компрессоров ставится в соответствие шестизначное число, в котором единица указывает, какой из компрессоров продолжает работать при снижении нагрузки, а ноль соответствует компрессору, который не должен запускаться. Если упомянутое число составляет 111111 (значение, задаваемое по умолчанию), ни один из компрессоров не имеет запрета на запуск (то есть, функция ограничения производительности не действует). Наоборот, функция ограничения производительности считается активированной, если в шестизначном числе имеется хотя бы один ноль. При активизации этой функции (когда параметр не равен 111111) ограничением производительности управляют контакты 3-4 цифрового входа M11: если контакты разомкнуты, используются все имеющиеся компрессоры; если контакты замкнуты, используются только компрессоры, которым соответствует «1» в шестизначном числе. Например, если имеется четыре компрессора и задана комбинация 011011, при замыкании контактов будут запущены компрессоры 2A и 1A.

**Если в момент замыкания контактов компрессоры, не подлежащие запуску при ограничении производительности, работают, они будут отключены только по прошествии некоторого минимального времени.**

**В режиме ограничения производительности не действует второе установочное значение температуры, поскольку при этом используется тот же цифровой вход.**

Функцией ограничения производительности не обладают компрессорно-конденсаторные агрегаты.

## АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ

Микропроцессор постоянно опрашивает защитные устройства и отключает все нагрузки данного контура, если одно из защитных устройств сработало. Имеются защитные устройства двух типов: первичные и вторичные. При запуске холодильной машины срабатывание всех защитных устройств в течение 25 с невозможно. Для вывода на дисплей информации об аварийной ситуации необходимо нажать кнопку .

### Уровни аварийных ситуаций

При возникновении неисправности возможны ситуации двух уровней ситуаций: **предаварийные ситуации** и **аварийные ситуации**. Разница между ними состоит в том, что в **аварийной ситуации** сработавшие защитные устройства переводятся в нормальное состояние вручную, а в **предаварийной ситуации** сброс аварийной сигнализации происходит автоматически, после устранения причины неисправности.




В обоих случаях холодильная машина не может работать. При срабатывании защитного устройства машина обычно переходит в предаварийный режим. Этот режим автоматически отменяется, если причина аварии устранена, и машина повторно запускается в соответствии с заданными значениями параметров, настройками термостата и режимом работы.

В случае **аварийной ситуации** информация о сработавших защитных устройствах сохраняется в памяти системы управления, и соответствующее сообщение выводится на дисплей. Это сообщение исчезает с дисплея только после того, как аварийная сигнализация отменяется оператором.

В случае **предаварийной ситуации** сообщение на дисплее сохраняется до тех пор, пока не устранена причина неисправности. Например, сообщение о срабатывании реле низкого давления как о предаварийной ситуации будет индицироваться до тех пор, пока контакт этого реле разомкнут. Если обнаруживается неисправность датчика, на дисплее также появляется соответствующее сообщение о предаварийной ситуации. С помощью кнопок со стрелками можно просмотреть список датчиков и обнаружить, какие из них неисправны.

**Если произошла авария, рекомендуется обратиться к представителям компании AERMES.**

## ВЫВОД ИНФОРМАЦИИ ОБ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

Для вывода на дисплей информации о предаварийных и аварийных отключениях системы необходимо нажать кнопку . Подсветка кнопки начнет светиться, а на дисплее появится список неисправностей в порядке, перечисленном в приводимой ниже таблице. Для перемещения по этому списку используются кнопки  и . Кроме того, красным светом начнет светиться индикация “active loads” («активные нагрузки»), относящаяся к контуру, в котором произошла неисправность.




В случае неисправности датчика на первой строке дисплея появляется сообщение NO SENSOR, а на второй строке указывается тип неисправного датчика (см. приводимую ниже таблицу).

В предаварийных и аварийных ситуациях на первой строке высвечиваются сообщения PREALARMS или ALARMS соответственно, а на второй строке указывается тип произошедшей неисправности (см. приводимую ниже таблицу).

Индикация на дисплее	Пояснение
<b>Flowswitch</b>	Срабатывание реле защиты от перепада давления и/или реле защиты по протоку воды
<b>C1 Compressor</b>	Срабатывание размыкателя цепи компрессора 1
<b>C1A Compres</b>	Срабатывание размыкателя цепи компрессора 1A
<b>C2 Compressor</b>	Срабатывание размыкателя цепи компрессора 2
<b>C2A Compres</b>	Срабатывание размыкателя цепи компрессора 2A
<b>C1B Compres</b>	Срабатывание размыкателя цепи компрессора 1B
<b>C2B Compres</b>	Срабатывание размыкателя цепи компрессора 2B
<b>C1 Low Pres.</b>	Срабатывание реле/датчика низкого давления контура 1
<b>C2 Low Pres.</b>	Срабатывание реле/датчика низкого давления контура 2
<b>C1 High Pres.</b>	Срабатывание реле/датчика высокого давления контура 1
<b>C2 High Pres.</b>	Срабатывание реле/датчика высокого давления контура 2
<b>C1 Anti-Freez</b>	Срабатывание защиты от замораживания контура 1
<b>C2 Anti-Freez</b>	Срабатывание защиты от замораживания контура 2
<b>C1 Fan</b>	Срабатывание размыкателя цепи вентиляторов контура 1
<b>C2 Fan</b>	Срабатывание размыкателя цепи вентиляторов контура 2
<b>C1 Sensor</b>	Неисправность датчика в контуре 1
<b>C2 Sensor</b>	Неисправность датчика в контуре 2
<b>Volt. monitor</b>	Срабатывание защиты от нештатного напряжения питания
<b>C1 Pumpdown</b>	Неисправность в цилиндре компрессора контура 1
<b>C2 Pumpdown</b>	Неисправность в цилиндре компрессора контура 2
<b>Eprom</b>	Неисправность электронной карты (обратитесь в сервисную службу)
<b>Ram</b>	Неисправность электронной карты (обратитесь в сервисную службу)
<b>Flowswitch R</b>	Срабатывание реле защиты по протоку воды системы рекуперации тепла (только для модификаций D и T)
<b>C1 EV. Pump</b>	Срабатывание размыкателя цепи насоса 1 испарителя
<b>C2 EV. Pump</b>	Срабатывание размыкателя цепи насоса 2 испарителя
<b>C3 EV. Pump</b>	Срабатывание размыкателя цепи насоса 3 испарителя
<b>C1 Ev.A.Freez</b>	Срабатывание защиты по температуре газообразного хладагента на выходе испарителя контура 1
<b>C2 Ev.A.Freez</b>	Срабатывание защиты по температуре газообразного хладагента на выходе испарителя контура 2

**Если произошла авария, рекомендуется обратиться к представителям компании AERMEC.**


## ПРЕДЫСТОРИЯ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ

В память системы управления заносится информация об имевших место предаварийных и аварийных отключениях холодильной машины. Для того, чтобы вывести эту информацию на дисплей, необходимо дважды нажать кнопку . Перемещение по списку аварийных ситуаций производится с помощью кнопок  и . Данные, выводимые на дисплей, зависят от того, имеется ли программное устройство PGS, входящее в список дополнительного оборудования.

Первый символ на верхней строке дисплея указывает на характер имевшего место отключения: **A** – аварийная ситуация, **W** – предаварийная ситуация. **При наличии системы PGS** на дисплей выводятся также дата (в последовательности день/месяц/год) и текущее время (в правом верхнем углу дисплея). **Если программное устройство PGS отсутствует**, цифры в правом верхнем углу дисплея указывают время наработки компрессора.

Цифры на нижней строке означают номер экранной страницы (от 001 до 999). Характер же аварийной или предаварийной ситуации отображается в средней части дисплея. Хотя нумерация страниц достигает 999, не все страницы могут храниться в памяти системы управления. Число сообщений об аварийных отключениях, хранящихся в памяти, зависит от типа используемой электронной карты, но в любом случае не может быть меньше 25.

### Вид экранной страницы с предысторией аварийных отключений (при отсутствии PGS)



## КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ


На дисплее имеется поле, отображающее состояние каждого из двух контуров системы (С1 и С2), а именно, работу компрессоров, режим размораживания (для тепловых насосов) и аварийные отключения. При этом используются следующие символы:

- С1/С2 = холодильный контур 1/2;
- S1 = компрессор;
- S2 = цикл размораживания;
- S3 = аварийное отключение.

## ПАНЕЛЬ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ



Панель дистанционного управления служит для включения/выключения холодильной машины и выбора режима охлаждения/нагрева. Панель оборудована светодиодными индикаторами режима работы и аварийных ситуаций. Команды, поступающие с панели дистанционного управления, воспринимаются холодильной машиной только в том случае, если разрешение на дистанционное управление задано при конфигурировании системы. Для сброса аварийной сигнализации нужно в течение пяти секунд дважды нажать кнопку включения/выключения (ВКЛ – ВЫКЛ – ВКЛ). Такая операция не приводит к выключению холодильной машины. Сброс аварийной сигнализации возможен не чаще, чем два раза в час.



1. Кнопка включения/выключения (перевода в режим готовности)
2. Переключатель нагрев/охлаждение
3. Аварийная сигнализация

## **ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**

### **Общие положения**

Для обеспечения бесперебойной работы и продления срока службы холодильной машины рекомендуется периодически проводить ряд проверочных операций. Персонал, допущенный к проведению проверок, должен обладать необходимой квалификацией и быть знакомым с оборудованием, производимым компанией AERMES.

### **Ежемесячные проверки**

- 1) Проверьте и запишите значения следующих рабочих параметров: Water IN, Water OUT, High pressure, Low pressure, Input Current, Input Voltage (температура воды на входе, температура воды на выходе, высокое давление, низкое давление, потребляемый ток, входное напряжение).
- 2) Проверьте состояние механического фильтра на входе испарителя и в случае необходимости произведите его очистку.
- 3) Проверьте работу всех защитных устройств в соответствии с указаниями раздела «Первый запуск».
- 4) Проверьте работу нагревателей картеров компрессоров и зафиксируйте результат проверки. На нагреватели должно подаваться питание даже в том случае, если холодильная машина не работает.
- 5) Проверьте и запишите уровень масла в картерах компрессоров. В модификациях холодильных машин, имеющих смотровое окно в картерах компрессоров, уровень масла во время работы компрессора должен находиться между метками  $\frac{1}{2}$  и  $\frac{3}{4}$ .
- 6) Проверьте надежность контактов в местах подключения соединительных кабелей. Подтяните винтовые зажимы контактов и убедитесь в надежности изоляции кабелей.
- 7) Проверьте и запишите уровень жидкого хладагента, видимый через смотровое окно.
- 8) Проверьте и запишите значения температур перегрева и переохлаждения.

### **Полугодичные проверки**

- 1) Проверьте раму холодильной машины на наличие следов коррозии. Если необходимо, произведите очистку и окраску поврежденных деталей.
- 2) В воздушно-водяных холодильных машинах проверьте состояние теплообменников и в случае необходимости произведите очистку оребрения. Очистка алюминиевых или медных поверхностей производится с помощью струи сжатого воздуха. При этом необходимо проявлять особую осторожность, чтобы не деформировать оребрение. Направление струи сжатого воздуха должно быть противоположно направлению

циркуляции воздуха в теплообменнике. Постоянно следите за состоянием теплообменников.

- 3) Проверьте надежность крепления вентиляторов и в случае необходимости подтяните болты крепления.
  - 4) Проверьте состояние смотрового окна в контуре циркуляции хладагента (если таковое имеется). Если индикатор приобрел желтую окраску, в контуре имеется влага, и необходимо заменить фильтр-осушитель. (Зеленый или голубой цвет индикатора означает отсутствие влаги в контуре циркуляции хладагента; желтый или розовый цвет указывает на наличие влаги.)
  - 5) В тепловых насосах необходимо также проверить работу четырехпозиционного вентиля.
- 



Компания AERMEC - участник  
сертификационной программы  
EUROVENT.  
Продукция компании сертифицирована  
в соответствии с программой  
EUROVENT.

---

**Технические характеристики, приведенные в настоящей инструкции, являются ориентировочными. Компания AERMEC оставляет за собой право на изменение характеристик в процессе модернизации оборудования.**