



Администрация
Советского района
города Нижнего Новгорода

пл. Советская, д. 1, г. Нижний Новгород, 603106,
тел. (831) 417-10-23, факс (831) 417-15-85,
e-mail: sovadm@admgor.nnov.ru

Депутату Государственной Думы
Федерального собрания Российской Фе-
дерации шестого созыва

В.Е. Булавинову

26.02.2014 № 35-01-943/14/ИС

На № _____ от 12.02.2014

22.02.14

О теплоснабжении многоквартирного дома №
14к1 по ул. Генерала Ивлиева

Уважаемый Вадим Евгеньевич!

На обращение в Ваш адрес гр. Котельниковой Н.А., проживающей по адресу: г.Н.Новгород, ул. Генерала Ивлиева, д.14 корп.1, кв.91, с жалобой на неудовлетворительное отопление в квартире и перебои с подачей горячего водоснабжения рассмотрено.

Сообщаю, что 24 февраля 2014г. администрацией Советского района совместно с председателем ТСЖ было проведено комиссионное обследование по данному вопросу и было установлено, что параметры ГВС на вводе в дом и работа элеваторного узла соответствуют температурному графику. Температура воздуха в выборочно проверенных квартирах № 46, 91, 120, 127, 136, 139 составляла +20°С, +22°С (копия акта прилагается), что соответствует требованиям «Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденных постановлением Правительства РФ №354 от 06.05.2011г. На момент работы комиссии жалоб на неудовлетворительное обеспечение горячей водой не поступало.

Информирую, что в настоящее время ОАО «Теплоэнерго» проводит работы по капитальному ремонту трубопроводов отопления и горячего водоснабжения у жилых домов № 12, 14 корп.1 и 14 корп.2 по ул. Генерала Ивлиева.

Приложение: копия акта 1 лист.

Глава администрации

Д.А. Новиков

Смирнов
417 49 87

Комиссия в составе:

начальник отдела инженерно-технических работ адм. Советского района г. Нижний Новгород
 Самарсов Александр Юльевич
 главный инженер адм. Советского района
 Аршинова Вера Александровна
 председатель ТСН №122 (Темная Шляпа 14к1) Колмакотова Людмила Николаевна

В присутствии:

собственники кв 46 г. №14к1
 Симонова Александра Васильевна
 собственники кв 91 Котельникова
 Геллер Владимир
 собственники кв 127 Пыльникова Татьяна
 Шатова

составили настоящий акт в том, что выходом на место по адресу:

г.г. №14к1, 1 кв. ул. Темная-се Шляпа

Установлено:




Проведен замер температуры воздуха в квартирах 46 91 127 136 (Котельникова Людмила Владимировна) кв 139 (Аршинова Вера Александровна) кв 120 (Самойлова Людмила Васильевна) адм. Советского района г.г. ул. Темная-се Шляпа
 В результате работ по ком. работам...

По материалам проверки комиссии
жалоба на несоблюдение норм
и правил не поступало

Заключение:

Температура воздуха кв 46 $t^{\circ} = 22^{\circ}C$ Давление
Температура воздуха кв 91 $t^{\circ} = 20^{\circ}C$
Температура воздуха кв 127 $t^{\circ} = 20^{\circ}C$
Температура воздуха кв 136 $t^{\circ} = 20^{\circ}C$
Температура воздуха кв 139 $t^{\circ} = 20^{\circ}C$
Температура воздуха кв 140 $t^{\circ} = 21^{\circ}C$

Члены комиссии:

 (подпись)	А. П. Смирнов (ф.и.о.)
 (подпись)	В. А. Александров (ф.и.о.)
 (подпись)	Колпакова (ф.и.о.)
 (подпись)	 (ф.и.о.)
 (подпись)	 (ф.и.о.)
 (подпись)	 (ф.и.о.)
 (подпись)	 (ф.и.о.)
 (подпись)	 (ф.и.о.)