



Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода

Кремль, корп. 5, г. Нижний Новгород, 603082, тел. (831) 439-19-98, факс (831) 439-09-53,
e-mail: ann@admgor.nnov.ru

12 04 2013 № 03-277/13-и
На № 59-03-01/13 от 15 03 2013

Ответ на обращение

Депутату Государственной Думы
Федерального собрания Российской
Федерации шестого созыва

В.Е. Булавинову

Уважаемый Вадим Евгеньевич!

На Ваше обращение в администрацию города Нижнего Новгорода с предложением по внедрению нового устройства кровельного покрытия «метод холодной крыши» департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода сообщает.

Детально рассмотрев предложенный метод, считаем нецелесообразным его применение ввиду следующих доводов.

Метод применим в случае, если чердачное перекрытие утеплено теплоизоляционными материалами, которые должны соответствовать нормам для данной климатической зоны. Требуется детальная проработка технологии производства работ и детализация герметизации узлов конструкции предлагаемых «вентиляционных щелей». Целесообразность использования данной технологии возможна при капитальном ремонте кровли с усилением строительных конструкций. Кроме того, производство конструктивных изменений крыш допускается только при наличии проектного решения или технического условия по согласованию с соответствующими органами.

Учитывая вышесказанное, метод «холодной кровли» более сложен по сравнению с традиционными методами и ведет к удорожанию ремонта и увеличению сроков работ.

Так же следует принять во внимание требования свода правил «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты», в соответствии с которыми в зданиях I - IV степеней огнестойкости с чердачными покрытиями, при стропилах и (или) обрешетке, выполненных из горючих материалов, кровлю следует выполнять из негорючих материалов (НГ). Для указанных конструкций не допускается использование горючих утеплителей (за исключением пароизоляции толщиной до 2 мм), которые не должны способствовать скрытому распространению горения.

Исполняющий обязанности

А.Г. Чертков

Синицин
439 02 45