



**Первый заместитель
главы администрации
Сормовского района
города Нижнего Новгорода**

Депутату Государственной Думы
В.Е. Булавинову

бульвар Юбилейный, д.12, г. Нижний Новгород,
603003, тел. (831) 222-34-96, факс (831) 222-66-02,
e-mail: sormovo-info@admgor.nnov.ru

21.12.2011 № 36-02-3883/11/ис

На № 147-10-3 от 01.12.2011

По обращению Лебедева А.С.

Уважаемый Вадим Евгеньевич!

По обращению Лебедева А.С. сообщаем, что работы по восстановлению
утепления наружной стены квартиры № 1дома № 15 по ул.Ногина с
антивандальным покрытием выполнены.
Акт выполненных работ подписан 14.12.2011.

Исполняющий обязанности

Н.Н. Паланов

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

на Вх 4846/11-0

от 06.12.2011

66.02

Ракс 1709 20.12.11

**Открытое акционерное общество
«Домоуправляющая Компания
Сормовского района»**

Администрации Сормовского
Района на № 36-01-4846/11-0
от 06.12.2011

почтовый адрес:

ул. Никитина, д.2, г. Нижний Новгород

603003, Россия

20.12.11 № 012 3481

На № _____ от _____

На Ваше обращение сообщаю:

Дефекты в установке пластиковых окон по адресу: ул. Ногина д.15 кв.1 были выявлены в ходе инструментального обследования 25.02.2011 тепловизором Flir i5. Выявленные дефекты обнаружены в части примыканий оконных рам к ограждающей конструкции (наружной стене). Температура на оконных откосах и подоконном пространстве составляла от (-)4°С до +5С, что и является основной причиной теплопотерь в данной квартире, на что и было указано проживающим.

На 15.12.11 работы по восстановлению разрушенного фрагмента утепления (± 1м2) и устройству антивандального покрытия утепления завершены.

Генеральный директор
ОАО ДК Сорм. р-на

Шумилов Н.М.

Калентьева
225 10 11